

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Режевского городского округа, Артемовского городского округа
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Реж
(место составления акта)

“ 21 ” января 20 20 г.
(дата составления акта)
12 ч. 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 3

По адресу/адресам: Свердловская область, Режевской район, с. Останино, ул. Есенина, 2Б
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора), органа муниципального
контроля о проведении плановой, выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя от 09 января 2020 года № 3

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Детский сад № 35
« Василинка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 16 ” января 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

“ 21 ” января 20 20 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 6 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Режевского
городского округа, Артемовского городского округа управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ № 35 «Василинка» Ануфриева Марина Николаевна 09.01.2020 г в
10.00 час.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

--/--

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Глотова Ксения Валерьевна, старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артемовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ № 35 Ануфриева М.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. В здании отсутствует эвакуационное освещение – Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», СНиП 23-05-95* п.7.73, СП 52.13330.2011 п.7.108, Правила противопожарного режима в РФ п. 43.
2. В помещении подвала допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком, предусмотренным конструкцией светильника - Правила противопожарного режима в РФ п. 42в.
3. Запоры на дверях эвакуационного выхода в младшей группе не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа . Правила противопожарного режима в РФ п. 35.
4. В помещении электрощитовой допускается эксплуатация розетки с повреждениями - Правила противопожарного режима в РФ п. 42б

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

--/--

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

--/--

нарушений не выявлено

--/--

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Глотова
К.В. Глотова



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а)
Заведующая МБДОУ № 35 Ануфриева Марина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“21” *января* 2020 г.

Ощ

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

АКТ ПРОВЕРКИ

отделом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ _____

г. Ярославль, Ярославская область, Рыжковской район с/пос. Островское за № 35

(место проведения проверки)

г. Ярославль, районный отдел государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в Ярославской области, Ярославский районный отдел государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля № 35

наименование с указанием реквизитов (номер, дата)

К.В. Глотова

Исполнительный директор

подпись (подпись уполномоченного должностного лица)

г. Ярославль, районный отдел государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля № 35

г. Ярославль, районный отдел государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля № 35

г. Ярославль, районный отдел государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля № 35

1) время: 20.20 т.с. 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

2) время: 20.20 т.с. 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.

Составлены в соответствии с требованиями федерального закона от 28.12.2018 № 421-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Общая продолжительность проверки: 2 часа 5 часов
Акт составлен: отделом государственного контроля (надзора) и профилактической работой Ярославского городского округа, Александровского городского округа, управления Ярославской области и профилактической работы Единого государственного МЧС России по Ярославской области (определяется органом государственного контроля (надзора) или органом муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а), выданным для проведения проверки

Заведующая МБДОУ № 35 «Васильевки» Ануфриева Марина Николаевна 21.01.2020 г. в 10:30 час.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер) решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 90968971127139709201549797461453131823202372934

Владелец Ануфриева Марина Николаевна

Действителен с 22.07.2022 по 22.07.2023